

Нормы оснащения помещений огнетушителями

(Рекомендации завода ЗАО "Пожтехника" по подбору огнетушителей согласно

Правил противопожарного режима в РФ 2019)

П.474 (Правил противопожарного режима в Российской Федерации). Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.

НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕНОСНЫМИ ОГNETУШИТЕЛЯМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)

Категория помещения	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага	Рекомендации завода
А, Б, В1 - В4	А	4А	ОП-8(з)-АВСЕ МИГ
	В	144В	ОП-9(з)-АВСЕ МИГ ОП-10(з)-АВСЕ МИГ
	С	4А, 144В, С или 144В, С	ОП-6(з)-АВСЕ МИГ Е ОП-8(б)-АВСЕ МИГ Е
	Д	Д	ОП-10(б)-АВСЕ МИГ Е
	Е	4А, 144В, С, Е или 144В, С, Е	ОП-9(з)-АВСЕ МИГ Е ОП-12(з)-АВСЕ МИГ Е
Г, Д	А	2А	ОП-3(з)-АВСЕ-110 МИГ
	В	55В	ОП-4(з)-АВСЕ МИГ ОП-5(з)-АВСЕ МИГ
	С	2А, 55В, С или 55В, С	ОП-6(з)-АВСЕ МИГ ОП-8(з)-АВСЕ МИГ
	Д	Д	ОП-9(з)-АВСЕ МИГ
	Е	24А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	ОП-10(з)-АВСЕ МИГ ОП-4(з)-АВСЕ МИГ Е
Общественные здания	А	2А	ОП-5(з)-АВСЕ МИГ Е
	В	55В	ОП-6(з)-АВСЕ МИГ Е
	С	2А, 55В, С или 55В, С	ОП-8(б)-АВСЕ МИГ Е ОП-10(б)-АВСЕ МИГ Е
	Е	24А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	ОП-9(з)-АВСЕ МИГ Е ОП-12(з)-АВСЕ МИГ Е

Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам.

НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)

<i>Категория помещения</i>	<i>Предельная защищаемая площадь</i>	<i>Класс пожара</i>	<i>Огнетушители с рангом тушения модельного очага</i>	<i>Рекомендации завода</i>
А, Б, В1 - В4	500	А	2-6А или 1-10А	ОП-25(з)-АВСЕ МИГ 2 шт ОП-40(з)-АВСЕ МИГ 2 шт ОП-50(з)-АВСЕ МИГ 2 шт
		В	2-144В или 1-233В	
		С	2-6А, 144В, С или 1-10А, 233В, С	
		Д	Д	
		Е	2-6А, 144В, С, Е или 1-10А, 233В, С, Е	
Г, Д	800	А	2-6А или 1-10А	ОП-50(з)-АВСЕ МИГ Е 1 шт ОП-80(з)-АВСЕ МИГ 1 шт ОП-100(з)-АВСЕ МИГ 1 шт
		В	2-144В или 1-233В	
		С	2-6А, 144В, С или 1-10А, 233В, С или 2-144В, С или 1-233В, С	
		Д	Д	
		Е	2-6А, 144В, С, Е или 1-10А, 233В, С, Е или 2-144В, С, Е или 1-233В, С, Е	