



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Обозначение выводов ТРЕВОГА:

НЗ - нормально замкнут относительно ТРЕВОГА общий

НР - нормально разомкнут относительно ТРЕВОГА общий

2. В случае уменьшения длины кабеля извещателя необходимо учитывать, что кабель извещателя имеет экранирующую оплетку, которая электрически соединена внутри БПП с минусом напряжения питания и не требует дополнительных соединений при подключении извещателя к внешним линиям.

3. В случае увеличения длины кабеля извещателя, необходимо применять кабель с экранирующей оплеткой, которая электрически соединяется только с оплеткой кабеля извещателя.