



ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК  
БЕСПЕРЕБОЙНОГО  
ПИТАНИЯ  
**СКАТ-UPS 30-3/3**

**Благодарим Вас за выбор нашего трехфазного источника бесперебойного питания. Трехфазный источник бесперебойного питания SKAT-UPS 30-3/3 защитит от сетевых неполадок и предотвратит выход вашего оборудования из строя, обеспечивая его качественным электропитанием.**

**Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.**

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, описание конструкции и принципа работы, способ установки и правила безопасной эксплуатации трехфазного источника бесперебойного питания SKAT-UPS 30-3/3 (далее по тексту: изделие, источник, ИБП).



**Изделие SKAT-UPS 30-3/3 предназначено для обеспечения трехфазным бесперебойным питанием потребителей с номинальным напряжением питания 380 В переменного тока частотой 50 Гц. Изделие предназначено для эксплуатации в закрытом помещении.**

**Изделие представляет собой** современный экономичный трехфазный источник бесперебойного питания с двойным преобразованием напряжения, цифровым управлением, функциями защиты и контроля.

Изделие обеспечивает безопасную и надежную защиту оборудования от некачественной электросети, питая подключенные к его выходу устройства стабилизированным трехфазным напряжением. При отсутствии напряжения сети, ИБП использует электроэнергию, запасенную в аккумуляторных батареях (далее по тексту—АКБ).

**Изделие рассчитано** на круглосуточную эксплуатацию в режиме три фазы на входе / три фазы на выходе и обеспечивает питание нагрузки общей потребляемой мощностью до 30 000 ВА переменным током. Напряжение питания 380/400/415 В выбирается пользователем.

**Изделие может быть использовано** в сетях электроснабжения производственной, образовательной, финансовой и транспортной сферах, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах. Например, для питания сетевого оборудования, файловых серверов, вычислительных сетей, средств связи, персональных компьютеров, оборудования вычислительных и телекоммуникационных залов, систем управления технологическими процессами и т.д.

**Изделие обеспечивает:**

- стабилизированное выходное напряжение в широком диапазоне входного напряжения (см. п.2 таблицы 1) без перехода на питание от АКБ, что продлевает срок службы АКБ;
- качественное, бесперебойное, эффективное и надежное питание нагрузок с номинальным напряжением питания 380/400/415 В переменного тока и суммарной потребляемой мощностью до 30 000 ВА;
- высокую точность стабилизации синусоидального выходного напряжения в сетевом («ОСНОВНОЙ») и автономном («РЕЗЕРВ») режимах;

- многофункциональную защиту электрооборудования пользователя от грозových разрядов, всплесков напряжения и любых других неполадок в электросети, включая искажение или пропадание входного напряжения;
- технологию On—Line, обеспечивающую отсутствие переходных процессов при переключениях из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ» и обратно (отсутствует даже кратковременная пауза);
- правильную синусоидальную форму выходного напряжения;
- стабильную частоту выходного напряжения;
- подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех;
- повышение надежности системы по обеспечению бесперебойного питания нагрузки за счет автоматического шунтирования (режим «БАЙПАС»);
- возможность «холодного старта» без ограничений, т.е. изделие можно включить при отсутствии сетевого напряжения и при полной нагрузке, используя питание от заряженных АКБ;
- светодиодную индикацию режимов работы и состояния аккумуляторных батарей, а также звуковую сигнализацию о разряде и неисправностях;
- длительный автономный режим;
- возможность горячей замены АКБ;
- низкое энергопотребление и высокий коэффициент полезного действия (КПД), что сокращает затраты на электроэнергию, увеличивает срок службы АКБ и снижает нагрузку на системы охлаждения;
- расширенный диапазон входной частоты (см. п.4 таблицы 1), благодаря чему изделие хорошо совместимо с резервными генераторами;
- режим ECO (экономичный режим), который позволяет снизить энергопотребление. Если сетевое напряжение находится в пределах номинального диапазона (см. п.5 таблицы 1), питание на нагрузку подается непосредственно от сети и инвертор источника находится в режиме ожидания, при выходе сетевого напряжения за пределы номинального диапазона, источник мгновенно переходит в режим питания нагрузки через инвертор;
- коррекцию коэффициента мощности (может достигать значения 0,9), благодаря чему не вносит искажений во входную электросеть;
- трехуровневый режим заряда АКБ с помощью встроенного интеллектуального зарядного устройства, что увеличивает срок службы АКБ и оптимизирует время ее заряда;
- возможность полностью выключить ИБП, например, для проведения профилактического обслуживания или ремонтных работ посредством сервисного (ручного) байпаса, который используется в случае необходимости.
- удобство и простоту обслуживания и эксплуатации.
- высокую эффективность вследствие применения технологии двойного преобразования напряжения;
- возможность пользовательской настройки номинального значения входного и выходного напряжения (см. п.1 и п.9 таблицы 1);
- предстартовую автоматическую самодиагностику, что обеспечивает своевременное выявление возможных проблем и исключает сбои в работе потребителей.

**Изделие имеет:**


- современный дизайн, удобный пользовательский интерфейс, информативный ЖК—дисплей;
- стандартные возможности коммуникации: двунаправленный коммуникационный интерфейс RS-232, порт связи USB, сетевой порт RS485 (RJ45);
- два интеллектуальных порта для установки дополнительных коммуникационных модулей (платы релейного интерфейса, SNMP-адаптера и др.);
- разъем для подключения устройства дистанционного аварийного отключения питания (ЕРО);
- коммуникационный порт в формате «СУХОЙ КОНТАКТ» (см. приложение 4);

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| №<br>п/п                  | Наименование параметра  | Значение<br>параметра       |  |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|
| <b>ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>  |   |                             |  |
| 1                         | Номинальное входное трехфазное напряжение (3 фазы, нейтраль и земля), Уном, В   | заводская установка         | <b>380</b>                                       |
|                           |   | настраивается пользователем | <b>380/400/415</b>                               |
| 2                         | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В  | <b>208...478</b>            |  |
| 3                         | Номинальная частота входного напряжения, (Fном), Гц   | <b>50</b>                   |  |
| 4                         | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц                               | <b>45...55</b>              |  |
| 5                         | Диапазон входного напряжения, в котором изделие переходит в режим ЕСО, % от Уном=380В                                   | заводская установка         | <b>-45%; +25%</b>                                |
|                           |   | настраивается пользователем | <b>+ 10%; + 15%;<br/>+ 20%; - 20%; -</b>         |
| 6                         | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Уном=380В | заводская установка         | <b>-45%; +25%</b>                                |
|                           |   | настраивается пользователем | <b>+ 10%; + 15%;<br/>+ 20%; - 20%; -<br/>30%</b> |
| 7                         | Диапазон входной частоты, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Fном          | <b>±10%</b>                 |  |
| 8                         | Входной коэффициент мощности, не менее  | <b>0,99</b>                 |  |
| 9                         | Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi) при 100% нелинейной нагрузки, не более                            | <b>3%</b>                   |  |
| <b>ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b> |   |                             |  |
| 10                        | Номинальная выходная мощность   | Полная, ВА                  | <b>30000*</b>                                    |
|                           |   | Активная, Вт                | <b>27000*</b>                                    |
| 11                        | Номинальное выходное трехфазное напряжение, (3 фазы, нейтраль и земля), В   | заводская установка         | <b>380</b>                                       |
|                           |   | настраивается пользователем | <b>380/400/415</b>                               |
| 12                        | Выходной коэффициент мощности при, не менее   | <b>0,9</b>                  |  |
| 13                        | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0...100%, %                                 | <b>±1</b>                   |  |

| № п/п                            | Наименование параметра  |                               | Значение параметра  |     |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---|-----|
| 14                               | Отклонение частоты выходного напряжения от $F_{ном}$ в режиме «ОСНОВНОЙ» (при работе от сети), настраивается пользователем, % |                               | $\pm 1; \pm 2; \pm 4; \pm 5; \pm 10$                      |     |
| 15                               | Частота выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (работа от АКБ), Гц  |                               | $50 \pm 0,2\%$ или $60 \pm 0,2\%$                         |     |
| 16                               | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор)   |                               | 3:1   |     |
| 17                               | Коэффициент мощности в резерве  | количество батарей в АКБ, шт. | 20  | 0,9 |
|                                  |   |                               | 18  | 0,8 |
|                                  |   |                               | 16  | 0,7 |
| 18                               | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (THD), %, не более  | линейная нагрузка             | 2   |     |
|                                  |   | нелинейная нагрузка           | 5   |     |
| 19                               | Форма выходного напряжения  |                               | синусоидальная  |     |
| <b>ЭФФЕКТИВНОСТЬ</b>             |   |                               |   |     |
| 20                               | Режим ECO, %, не менее  |                               | 97  |     |
| 21                               | Режим «ОСНОВНОЙ», %, не менее   |                               | 90  |     |
| <b>АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ</b>    |   |                               |   |     |
| 22                               | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В   |                               |   |     |
| 23                               | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач   |                               | от 40**   |     |
| 24                               | Количество АКБ (настраивается пользователем), шт.   |                               | 16( $\pm 96В$ )/<br>18( $\pm 108В$ )/<br>20( $\pm 120В$ ) |     |
| 25                               | Ток заряда АКБ, А, не более   |                               | 10  |     |
| <b>ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ</b> |   |                               |   |     |
| 26                               | Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС»)   | $\geq 110\%$                  | через 60 мин  |     |
|                                  |   | 110% — 125%                   | через 10 мин  |     |
|                                  |   | 125 — 150                     | через 1 мин   |     |
|                                  |   | > 150                         | немедленно  |     |
| 27                               | Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение выходного напряжения)   | $\geq 110\%$                  | через 10 мин  |     |
|                                  |   | 110% — 125%                   | через 1 мин   |     |
|                                  |   | 125 — 150%                    | через 5 с   |     |
|                                  |   | > 150%                        | немедленно  |     |

| № п/п  | Наименование параметра  | Значение параметра |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|
| 28   | Перегрузочные способности в режиме «БАЙПАС» — защитный автоматический выключатель, А  | <b>63</b>          |                    |
| 29   | Ток короткого замыкания (пик), А  | <b>164</b>         |                    |
| 30   | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм  | без упаковки       | <b>250x828x868</b> |
|  |   | в упаковке         | <b>358x928x935</b> |
| 31   | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более   | <b>56 (69)</b>     |                    |
| 32   | Диапазон рабочих температур, °С   | <b>0...+40</b>     |                    |
| 33   | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более  | <b>90</b>          |                    |
|  | <b>ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)</b> |                    |                    |
| 34   | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254  | <b>IP20</b>        |                    |

\* Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40°С, то при увеличении температуры на 5°С, мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше 50°С.

\*\* АКБ в комплект поставки не входят

## СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование                        | Количество |
|-------------------------------------|------------|
| Источник SKAT-UPS 30-3/3            | 1 компл.   |
| Руководство по эксплуатации         | 1 экз.     |
| Кабель USB                          | 1 шт.      |
| Наконечник кабельный (кольцо)       | 14 шт.     |
| Разъем для подключения контакта EPO | 1 шт.      |
| Пыльник АКБ                         | 40 шт.     |
| CD-диск с ПО                        | 1 шт.      |
| Упаковка                            | 1 шт.      |

По отдельному заказу может быть осуществлена поставка следующих изделий:

- **герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы** номинальным напряжением 12 В, емкостью 40—200 Ач.
- **«Тестер емкости АКБ SKAT-T-AUTO»** для оперативной диагностики работоспособности аккумулятора (код товара 254, изготовитель - «БАСТИОН»).

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

**Изделие выполнено** в напольном варианте корпуса типа TOWER, на передней панели которого расположены ЖК-дисплей, светодиодные индикаторы и кнопки управления (см. раздел «ОПИСАНИЕ ЖК—ДИСПЛЕЯ», рисунок 1 и рисунок 3).

**Назначение кнопок управления и описание светодиодных индикаторов** приведено в таблицах 3 и 4 соответственно.




Рисунок 1 – Общий вид изделия

**На задней панели изделия** расположены:

- входной и выходной автоматические выключатели;
- выключатель сервисного байпаса;
- вентиляторы охлаждения;
- разъемы коммутационных портов;
- защитная крышка, под которой расположен блок с винтовыми клеммами для подключения кабелей входа, выхода, и внешней аккумуляторной батареи (см. рисунок 2).



Выключатель сервисного байпаса блокируется в выключенном положении стопорным кронштейном.




Рисунок 2 — Общий вид задней панели изделия со снятой крышкой клеммного блока

## ОПИСАНИЕ ЖК—ДИСПЛЕЯ

На ЖК—дисплее отображаются значения основных параметров изделия (см. рисунок 3).





Рисунок 3 — ЖК-дисплей

На ЖК-дисплее доступно отображение 17-ти страниц (см. таблицу 2). Страница 17 отображается только при наличии аварии (предупреждения).

Нажатие на кнопку прокрутки  переключает ЖК—дисплей на отображение следующей страницы (см. рисунок 5)

| <b>ОПИСАНИЕ СТРАНИЦ ЖК-ДИСПЛЕЯ</b> |                               |  |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Номер страницы</b>              | <b>Наименование параметра</b> | <b>Информация, отображаемая на дисплее</b>   |
| 01                                 | CODE                          | Рабочее состояние и режим (см. рисунок 4)  |
| 02                                 | Input A (Input L1)            | Напряжение и частота фазы А на входе (см. рисунок 5)   |
| 03                                 | Input B (Input L2)            | Напряжение и частота фазы В на входе (см. рисунок 6)   |
| 04                                 | Input C (Input L3)            | Напряжение и частота фазы С на входе (см. рисунок 7)   |
| 05                                 | Battery+                      | Напряжение и ток положительной группы АКБ (см. рисунок 8)  |
| 06                                 | Battery-                      | Напряжение и ток отрицательной группы АКБ (см. рисунок 9)  |
| 07                                 | Время резерва                 | Емкость АКБ и время резерва (см. рисунок 10)   |
| 08                                 | Output A (Output L1)          | Напряжение и частота фазы А на выходе (см. рисунок 11)   |
| 09                                 | Output B (Output L2)          | Напряжение и частота фазы В на выходе (см. рисунок 12)   |
| 10                                 | Output C (Output L3)          | Напряжение и частота фазы С на выходе (см. рисунок 13)   |
| 11                                 | Load A                        | Мощность нагрузки на фазе А  |
| 12                                 | Load B                        | Мощность нагрузки на фазе В  |
| 13                                 | Load C                        | Мощность нагрузки на фазе С  |
| 14                                 | Total load                    | Общая мощность нагрузки  |
| 15                                 | TEMP                          | внутренняя температура и температура окружающей среды  |
| 16                                 | Software version & model      | Версия и модель программного обеспечения, версия программного обеспечения выпрямителя, версия программного обеспечения инвертора, модель |
| 17                                 | CODE                          | Код аварии (предупреждения)  |

При подаче на вход изделия сетевого напряжения электропитания или напряжения от АКБ в режиме холодного запуска, после окончания процессов самотестирования и

инициализации, на ЖК-дисплее отображается код рабочего состояния и статус, как показано на рисунке 4.

Если источник работает один, на дисплее в строке статуса отображается “NOR” или “ECO”, а если источник работает в параллельном режиме, отображается “PAL”.




Рисунок 4. ЖК-дисплей, рабочее состояние и режим.




Рисунок 5 — ЖК-дисплей, Фаза А, входное напряжение и частота




Рисунок 6 — ЖК-дисплей, Фаза В, входное напряжение и частота




Рисунок 7 — ЖК-дисплей, Фаза С, входное напряжение и частота




Рисунок 8 — ЖК-дисплей, положительная группа АКБ, напряжение и ток




Рисунок 9 — ЖК-дисплей, отрицательная группа АКБ, напряжение и ток




Рисунок 10 — ЖК-дисплей, время резерва




Рисунок 11 — ЖК-дисплей, Фаза А, выходное напряжение и частота




Рисунок 12 — ЖК-дисплей, Фаза В, выходное напряжение и частота

Одному делению соответствует 20% номинальной мощности нагрузки




Рисунок 13 — ЖК-дисплей, Фаза С, выходное напряжение и частота




Рисунок 14 — ЖК-дисплей, Фаза А, мощность нагрузки




Рисунок 15 — ЖК-дисплей, Фаза В, величина нагрузки




Рисунок 16 — ЖК-дисплей, Фаза С, величина нагрузки




Рисунок 17 — ЖК-дисплей, общая величина нагрузки




Рисунок 18 — ЖК-дисплей, температура АКБ, внутренняя и внешняя температура




Рисунок 19 — ЖК-дисплей, версия программного обеспечения и модель




Рисунок 20 — ЖК-дисплей, код неисправности

Код(ы) неисправности отображаются только тогда, когда диагностирована(ы) неисправность(и)

Процесс заряда АКБ отображается на страницах, показанных выше (см. рисунки 5—16) в зоне статуса заряда как показано на рисунках 23 и 24



Рисунок 21 — ЖК-дисплей, форсированный (ускоренный) заряд АКБ

Рисунок 22 — ЖК-дисплей, плавающий (поддерживающий) заряд АКБ

Две графические шкалы отображают остаток заряда АКБ ( ) и величину нагрузки ИНВЕРТОР ( ). Каждое деление шкал соответствует 20% от максимального значения.

Пример на рисунке 14 отображает 20...40% нагрузки. Пример на рисунке 10 — 80...100% заряда АКБ.

Графическое отображение процесса заряда АКБ описывает состояние зарядного устройства. Если зарядное устройство работает нормально, изображение этого поля динамично изменяется (см. рисунки 23 и 24).

Таблица 3





| № п/п | НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ          |  |  |
|-------|---------------------------------------|--|--|
| 1     | Включение                             | ON   | Для того, чтобы включить изделие в режиме «РЕЗЕРВ» (в отсутствии напряжения сетевого электропитания) или переключить изделия из режима «БАЙПАС» в режим «ОСНОВНОЙ», необходимо нажать кнопку ON                |
| 2     | Выключение                            | OFF  | Для того, чтобы выключить изделие (перевести в режим БАЙПАС при наличии сетевого электропитания), необходимо нажать кнопку OFF и удерживать ее в нажатом состоянии более двух секунд (до выключения инвертора) |
| 3     | Пролистывание вперед                  |       | Для смены текущей страницы ЖК—дисплея или для просмотра значения следующего параметра изделия следует нажать указанную кнопку до смены изображения на ЖК—дисплее   |
| 4     | Настройка значений параметров изделия |  +OFF | Чтобы перейти в режим настройки значений параметров необходимо одновременно нажать две указанные кнопки (см. Приложение 2)   |

Таблица 4

| ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ*  |  |  |
|--|--|--|
|  | Индикатор «ВНИМАНИЕ!» горит красным светом | Изделие неисправно и не подает напряжения на нагрузку                                    |
|  | Индикатор «БАЙПАС» горит желтым светом     | Изделие подает напряжение на нагрузку в режиме «БАЙПАС»                                  |
|  | Индикатор «АКБ» горит желтым светом        | Изделие подает напряжение на нагрузку в режиме «РЕЗЕРВ»                                  |
|  | Индикатор «ИНВЕРТОР» горит зеленым светом  | Напряжение на нагрузку подано в одном из рабочих режимов: «ОСНОВНОЙ», «РЕЗЕРВ» или «ЕСО» |

\* дополнительную информацию по светодиодной индикации см. в приложении 1.















## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



**Изделие представляет собой** онлайнный источник бесперебойного питания с двойным преобразованием трехфазного напряжения. Сначала выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный, а затем инвертор преобразует постоянный ток в переменный. Это обеспечивает стабилизацию напряжения и тока на выходе.

**Изделие имеет несколько режимов работы:** «ОСНОВНОЙ», «ЕСО», «РЕЗЕРВ», «БАЙПАС» и «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС».







### РЕЖИМ «ОСНОВНОЙ»

  При наличии напряжения питающей сети в пределах допустимого диапазона (см. п.1...п.3 таблицы 1) изделие питает нагрузки стабилизированным трехфазным напряжением инвертора и осуществляет заряд АКБ.

  Индикатор   «ИНВЕРТОР» светится ровным светом, индикаторы   «ВНИМАНИЕ!»,   «БАЙПАС» и   «АКБ» погашены.

На ЖК-дисплее отображается режим работы и код рабочего состояния (см. рисунок 4). При перегрузке один раз в секунду подается звуковой сигнал, индикатор   «ИНВЕРТОР». В этом случае следует немедленно уменьшить нагрузку до уровня, при котором звуковой сигнал перестанет звучать.

### РЕЖИМ «ЕСО»




  При наличии напряжения питающей сети в пределах, соответствующих параметрам экономичного режима (см. в п.5 таблицы 1) и включенном параметре ЕСО (см. Приложение 2) изделие автоматически переходит в режим ЕСО. На передней панели светятся зеленый индикатор   «ИНВЕРТОР» и желтый индикатор   «БАЙПАС». В режиме ЕСО изделие работает в лайн—интерактивном в режиме, питая нагрузки от входной сети электропитания в обход инвертора.

Если напряжение питающей сети выходит за пределы указанного в п.5 таблицы 1 диапазона, изделие переключается в режим питания нагрузки от АКБ. На ЖК-дисплее отображается соответствующая информация.

Возможность перехода в режим «ЕСО» может быть включена или выключена путем настройки параметров изделия (см. Приложение 2 «Описание настройки параметров изделия»). Не рекомендуется использовать режим ЕСО при работе от генератора.

Режим «ЕСО» можно использовать для снижения потребления электроэнергии, если нагрузка не критична к качеству электрической сети. В этом режиме источник питает нагрузку через внутренний электронный байпас, таким образом снижая потери энергии в выпрямителе и инверторе.

## РЕЖИМ «РЕЗЕРВ»




-  При отключении напряжения питающей сети, выходе сетевого напряжения за пределы, указанные в п.2 таблицы 1 происходит немедленный автоматический переход на резервное питание критических нагрузок от АКБ. На передней панели светятся зеленый индикатор  «ИНВЕРТОР» и желтый индикатор  «АКБ». На ЖК-дисплее отображается соответствующая информация.

В режиме «РЕЗЕРВ» источник включает предупреждающий звуковой сигнал, зуммер которого звучит каждые 2 секунды.

Работа в режиме «РЕЗЕРВ» может продолжаться длительное время, конкретная продолжительность работы зависит от емкости АКБ и величины нагрузки.

По мере разряда АКБ уровень напряжения на ее клеммах понижается и количество заполненных секторов шкалы уровня заряда АКБ на ЖК-дисплее будет уменьшаться. При понижении уровня заряда АКБ ниже 10% от номинальной емкости изделие выключает выходное напряжение, защищая тем самым АКБ от глубокого разряда.

## РЕЖИМ «БАЙПАС»

-  При возникновении внутренней неисправности, перегрева или перегрузки по выходу, превышающей величину, указанную в п.26 таблицы 1, изделие переходит в режим «БАЙПАС». В этом режиме напряжение от входа поступает к выходу через внутренний статический байпас.
-  На передней панели светится желтый индикатор  «БАЙПАС», показывая, что изделие питает нагрузку напрямую от входной сети электропитания.

На ЖК-дисплее отображается соответствующая информация.

При перегрузке один раз в секунду подается звуковой сигнал, индикатор «ВНИМАНИЕ» мигает. В этом случае следует немедленно уменьшить нагрузку до отключения звукового сигнала.

По умолчанию, каждые пять минут изделие будет пытаться включить инвертор и при снижении нагрузки ниже допустимого уровня — автоматически перейдет в режим «ОСНОВНОЙ».

При перегреве изделия из-за высокой температуры окружающей среды или плохой вентиляции включается индикатор «ВНИМАНИЕ», на ЖК-дисплее отображается внутренняя температура изделия и включается непрерывный звуковой сигнал. В этом случае необходимо уменьшить нагрузку и обеспечить изделию нормальную вентиляцию.


При возникновении внутренней неисправности, режим «БАЙПАС» остаётся единственной возможностью питания нагрузки.

Работа изделия от АКБ в этом случае невозможна.

## РЕЖИМ «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС»

Изделие оборудовано сервисным (ручным) байпасом. Сервисный байпас расположен на задней стенке изделия и используется в случае необходимости полностью выключить источник, например, при проведении профилактического обслуживания или ремонтных работ.

При переключении на сервисный байпас питание нагрузки не прерывается, однако изделие в режиме сервисного байпаса нагрузку от сбоев внешнего электропитания не защищает.

|  |  |
|--|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p><b>Необходимо строго следовать инструкции по переводу изделия в режим «Сервисный байпас». Нарушение оператором последовательности переключений может привести к выходу источника из строя. Изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в следствии нарушения правил переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС» и из режима «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС» в режим «ОСНОВНОЙ».</b></p> |
|--|--|


### Переключение изделия в режим «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС»

Если изделие работает нормально и может управляться через ЖК-дисплей, выполните последовательно действия с 1) по 5), если нет — перейдите к п. 4).



- 1) Снимите защитную крышку с выключателя сервисного байпаса (см. рисунок 2).
- 2) Включите выключатель сервисного байпаса.
- 3) Выключите защитный автоматический выключатель АКБ (SF).
- 4) Выключите входной автоматический выключатель.
- 5) Выключите выходной автоматический выключатель.

Теперь питание на нагрузку подается через выключатель сервисного байпаса.

### Выключение режима «СЕРВИСНЫЙ БАЙПАС»

|  |  |
|--|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p><b>Никогда не пытайтесь переключить изделие обратно в нормальный режим до тех пор, пока вы не убедитесь в отсутствии внутренних неисправностей.</b></p> |
|--|--|

- Включите выходной автоматический выключатель.
- Включите входной автоматический выключатель.

Теперь ИБП питается от статического байпаса вместо сервисного байпаса, и светится индикатор   «БАЙПАС».

- Выключите выключатель сервисного байпаса, теперь питание на нагрузку подается в режиме «БАЙПАС».
- Верните защитную крышку выключателя сервисного байпаса на место.

Примерно через 30 секунд включится выпрямитель и произойдет запуск инвертора. При успешном запуске инвертора изделие переключится из режима «БАЙПАС» в режим «ОСНОВНОЙ».

Индикатор   «БАЙПАС» погаснет и включится индикатор   «ИНВЕРТОР».

На ЖК-дисплее отобразится соответствующая информация.




- Включите защитный автоматический выключатель АКБ (SF).



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.



Установку, демонтаж и ремонт изделия производить при отключенном питании.



Общая потребляемая мощность нагрузок, подключенных к изделию, не должна превышать номинальную мощность, указанную в таблице 1.

|  |  |
|--|--|
|    | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>Провода подводящие сетевое питание должны быть в двойной изоляции сечением не менее 12 мм<sup>2</sup>.</p>  |
|  | <p style="text-align: center;"><b>ЗАПРЕЩАЕТСЯ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• работа изделия без заземления;</li><li>• работа изделия в помещении со взрывоопасной или химически активной средой, в условиях воздействия пыли, капель или брызг, а также на открытых (вне помещения) площадках.</li></ul> |
|  | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>До начала работы убедитесь в правильности настройки количества батарей и их емкости с помощью ЖК-дисплея (см. приложение 2).</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>Следует помнить, что в рабочем состоянии к изделию подводится опасное для жизни напряжение электросети 380 В.</p> <p>Для проведения любых работ по ремонту изделия обращайтесь к изготовителю.</p> |
|  | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>Эксплуатация изделия без защитного заземления запрещена! Установку, демонтаж и ремонт производить при полном отключении изделия от электросети 380 В.</p>  |
|  | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>После выключения изделия происходит разряд АКБ. Это может привести к глубокому разряду батареи и выходу её из строя. Отключите АКБ от изделия перед длительным хранением.</p>                      |
|  | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>Для полного выключения изделия сначала следует отключить напряжение сетевого электропитания, а затем отключить АКБ от изделия.</p>   |
|  | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>Все работы по монтажу и подключению АКБ и изделия следует выполнять с соблюдением мер безопасности!</p>  |

## УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ

|  |   |
|--|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>Установка изделия и проводной монтаж должны быть выполнены в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Установку и обслуживание изделия и АКБ должен производить квалифицированный специалист.</p> |
|  | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>При питании изделия от автономного источника питания (генератора) режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым на объекте.</p>                       |

|  |   |
|--|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>При установке предусмотрите защиту от попадания на корпус изделия прямых солнечных лучей.</p>  |
|  | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>При работе изделия от генератора рекомендуемая мощность генератора должна вдвое превышать мощность изделия. Подключение изделия к генератору должно выполняться после запуска генератора и стабилизации его выходной мощности.</p> |

## УСТАНОВКА И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Распакуйте изделие и проверьте содержимое упаковки на соответствие комплекту поставки. Внешним осмотром убедитесь в том, изделие не получило повреждений при транспортировке. Не переворачивайте изделие.

Изделие может быть установлено в закрытом помещении с хорошей вентиляцией, на любой ровной, твердой горизонтальной плоской поверхности.

Место установки изделия должно быть удалено от воды, легко-воспламеняемых и химически-активных газов, веществ и пыли.

Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия на передней и задней панелях изделия не закрыты посторонними предметами, не засорены и открыты для доступа воздуха. Необходимо оставить свободное пространство, не менее 100 см от передней, и не менее 80 см от задней стенки устройства.

Выбор места установки должно обеспечивать:

- свободный доступ к изделию для его подключения и технического обслуживания;
- свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения сети электропитания, АКБ и нагрузок;
- надлежащую вентиляцию.

Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия на передней и задней панелях источника не закрыты посторонними предметами, не засорены и открыты для доступа воздуха.

В целях безопасности, выключите все автоматические выключатели, расположенные на задней стенке корпуса источника.

Корпус изделия имеет четыре колесных опоры. После установки изделия в месте его постоянной эксплуатации, зафиксируйте колесные опоры имеющимися на них стопорами.

## УСТАНОВКА И МОНТАЖ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ



### ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению АКБ и изделия следует выполнять с соблюдением мер безопасности.

Разместите в специально отведенном для этого месте аккумуляторные батареи напряжением 12 В (**в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно**). АКБ состоит из двух групп (положительной и отрицательной) и собирается из 16-ти, 18-ти или 20-ти последовательно соединенных аккумуляторных батарей 12 В. Количество батарей и их емкость определяется пользователем. Количество батарей в положительной группе и отрицательной группе должно быть одинаковым.

По умолчанию (заводская установка) количество аккумуляторных батарей — 16 штук, емкость — 65Ач (ток заряда 9,75А), напряжение АКБ — 192В ( $\pm 96В$ ).

При подключении 18-ти батарей, напряжение АКБ — 216В ( $\pm 108В$ ) или 20-ти батарей, напряжение АКБ — 240В ( $\pm 120В$ ) и/или батарей другой емкости следует изменить настройки при первом включении изделия, в режиме «БАЙПАС», (см. приложение 2).

Ток заряда АКБ отрегулируется автоматически в зависимости от выбранной емкости батареи (максимальный ток заряда АКБ — 10А).

Все производимые настройки отображаются на ЖК-дисплее.

Между АКБ и изделием должен быть подключен автоматический выключатель постоянного тока (SF, на номинальный ток 160А, см. рисунок 23).



### ВНИМАНИЕ!

#### СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!

Для предотвращения искрения включайте автоматический выключатель SF только после окончания монтажа всех перемычек АКБ и подключения АКБ к клеммной колодке изделия.

Автоматический выключатель SF следует перевести в выключенное положение и затем выполнить, **с соблюдением полярности**, последовательное соединение батарей 12В, в соответствии с двуполярной схемой (см. рисунок 23) при помощи перемычек АКБ (НЕ входят в комплект поставки). При монтаже, на перемычки АКБ следует надеть пыльники. После монтажа рекомендуется проверить качество изоляции клемм АКБ.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение изделия производится при отключенном сетевом напряжении электропитания в следующей последовательности:

- убедиться в том, что все автоматические выключатели, расположенные на задней стенке корпуса изделия, находятся в выключенном состоянии;
- снять защитный кожух с клеммного блока на задней стенке корпуса изделия;

- подключение кабелей к клеммному блоку следует выполнять в соответствии со схемой (см рисунок 25) и маркировкой, нанесенной на клеммном блоке изделия;
- подключить провода заземления кабелей подключения питающей сети и нагрузки к клеммам заземления (см. рисунок 23);
- подключить, соблюдая фазировку, фазные и нулевые провода кабелей питающей сети и нагрузки к соответствующим зажимам клеммного блока;
- все подключения следует выполнять в строгом соответствии с требованиями документа «Правила устройства электроустановок»;




Рисунок 23 — Схема подключения изделия и монтажа аккумуляторной батареи.

- убедиться в том, что винтовые крепления входного и выходного кабелей в распределительном щите, на клеммном блоке изделия и клеммах заземления крепко затянуты;
- закрыть клеммный блок защитной крышкой и закрепить его винтами.
- При необходимости, подключите ПК к одному из коммуникационных портов изделия соответствующим ему кабелем.
- При необходимости, подключите к контактам с маркировкой ЕРО устройство удаленного аварийного отключения выходного напряжения (ЕРО)



После завершения монтажных работ настоятельно рекомендуется еще раз проверить правильность выполненных подключений.

## ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Изделие может функционировать в системе бесперебойного питания с параллельным резервированием (см. рисунок 24 и рисунок 25), целью которого является либо повышение надежности (резервирование), либо увеличение общей выходной мощности (масштабирование).

При исправности всех соединенных параллельно изделий (от двух до четырех) нагрузка равномерно распределяется между ними, а в случае выхода из строя одного из изделий — перераспределяется между исправными изделиями, неисправное изделие отключается от системы.



Рисунок 24 — Схема подключения изделий в систему параллельного резервирования.




Рисунок 25 — Схема соединения изделий в «кольцо» через параллельные порты.

Параллельное подключение изделий выполняется в следующей последовательности:

- убедиться в том, что входные автоматические выключатели, расположенные на задних стенках корпусов изделий, находятся в выключенном состоянии и ни на одном из изделий нет выходного напряжения;
- выполнить подключение изделий в соответствии со схемой, показанной на рисунке 24. АКБ могут быть подключены как отдельно, так и параллельно, т.е. система сама определяет, как именно выполнено подключение АКБ;
- убедиться в том, что фазные и нулевые провода кабелей питающей сети и нагрузки подключены к соответствующим зажимам клеммных блоков;
- убедиться в том, что провода заземления подключены правильно;
- выполнить в соответствии с рисунком 25 соединение изделий в «кольцо» через параллельные порты с помощью экранированных контрольных кабелей в двойной изоляции (в комплект поставки не входят).

Требования к параллельной системе:

- все изделия должны быть подключены одному и тому же источнику сетевого напряжения и иметь одинаковую мощность;
- выходы всех изделий в системе должны быть подключены к одной общей выходной шине;
- сечение, длина и другие характеристики входных и выходных силовых кабелей должны быть одинаковыми, это облегчает распределение нагрузки при работе в режиме «БАЙПАС».

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К КОМПЬЮТЕРУ.**


Изделие может быть подключено к компьютеру (далее по тексту — ПК) кабелем USB (входит в комплект поставки): один конец кабеля USB необходимо подключить к изделию, а другой — к ПК.

На ПК должно быть установлено программное обеспечение Muser4000.

Откройте программное обеспечение Muser4000, в открывшемся главном диалоговом окне выберите «System → Software Parameter Setting»:




Открывается окно «Установка параметров программного обеспечения», как показано ниже, COM выбирается в соответствии с изделием, скорость передачи данных 9600, протокол выберите «HIP», затем сохраните эту настройку.






В главном окне Muser4000 нажмите на кнопку «Append» и перейдите в окно «Добавить оборудование».



Введите имя изделия в поле «Equipment Name», а идентификационный адрес изделия в поле «Equipment address»:




Нажмите кнопку «Append», после этого связь между изделием и ПК будет установлена.


|  |   |
|--|---|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>Если необходимо использовать ПК для установки выходного напряжения и частоты, когда изделие включено и работает в режиме «ОСНОВНОЙ», необходимо сначала выключить инвертор кнопкой <b>Off</b>. Подождите 30 секунд. На передней панели погаснет индикатор  «ИНВЕРТОР» и включится индикатор  «БАЙПАС».</p> |
|--|---|

## НАСТРОЙКА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Подключите изделие к ПК. Запустите программное обеспечение Muser4000. После успешного подключения к ИБП, в открывшемся главном диалоговом окне выберите «System → User Set»:




Нажмите кнопку «Set» в окне «User Set»:



В окне «Data Set» выберите «Work Mode», выберите «Parallel» в поле Value и затем нажмите кнопку «Set» как показано на рисунке ниже. Если изделие включит звуковой сигнал, значит соединение установлено правильно.



В окне «Data Set» выберите «Ups ID», введите значение ID (идентификационный номер ИБП при параллельном подключении)



## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Проверьте правильность подключения изделия (см. раздел «ПОДКЛЮЧЕНИЕ»).

Включение изделия при наличии входного сетевого напряжения

- Убедитесь в надежности присоединения проводов заземления ко всем узлам заземления шкафа, в котором размещается изделие.
- Проверьте правильность подключения изделия (см. раздел «УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ»).
- Подайте входное сетевое напряжение.
- Переведите выключатель АКБ (SF) во включенное положение.
- Установите выключатель питания, расположенный на задней стенке изделия, во включенное положение (см. рисунок 2).



#### ОСТОРОЖНО!

Проверьте надежность подключения нагрузок к выходу изделия. Если нагрузка не готова к приему питания от источника, убедитесь, что она надежно изолирована от выходных клемм.

Включите входной автоматический выключатель, расположенный на задней стенке корпуса изделия (см. рисунок 2). Если напряжение на входе находится в пределах нормы, то выпрямитель запустится через 30 секунд.

- Включите выходной автоматический выключатель, расположенный на задней стенке корпуса изделия (см. рисунок 2).

Если выпрямитель неисправен, изделие включается в режим «БАЙПАС», на передней панели включается желтый индикатор ■ ⊞ «БАЙПАС».

Если выпрямитель исправен, изделие выполняет запуск инвертора. Если запуск инвертора прошел успешно, изделие переключается в режим «ОСНОВНОЙ», на передней панели гаснет индикатор ■ ⊞ «БАЙПАС» и включается индикатор ■ ~ «ИНВЕРТОР».

Вне зависимости от того работает изделие нормально или нет, на ЖК—дисплее отображается его текущее состояние: рабочие состояния изделия или аварийные состояния, если они есть.

### Процедура тестирования



#### ВНИМАНИЕ!




Для загрузки системы и выполнения процесса самотестирования полностью изделию может потребоваться до 60 секунд.

Убедитесь в том, что индикатор «ВНИМАНИЕ» не светится. Не выполняйте дальнейших действий до тех пор, пока все неисправности не будут устранены (см. раздел «ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ» и приложение 3).

Убедитесь в том, что индикатор «ИНВЕРТОР» светится постоянно, это означает, что изделие работает нормально и на его выходе есть выходное напряжение.


- Включите нагрузки. Если нагрузок много, необходимо включать их последовательно, одну за другой. На ЖК—дисплее отобразится уровень нагрузки.

В режиме «ОСНОВНОЙ», до начала эксплуатации изделия в режиме «РЕЗЕРВ», рекомендуется выполнить заряд АКБ в течение 10...12 часов (в зависимости от емкости используемых батарей). Изделие автоматически выполняет заряд АКБ при наличии сетевого напряжения на его входе. Допускается эксплуатация изделия сразу, без подзарядки АКБ, в этом случае время работы в режиме «РЕЗЕРВ» может быть меньше ожидаемого.


|  |  |
|--|--|
|    | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>При первом включении изделие автоматически устанавливает номинальную частоту выходного напряжения в соответствии с номинальной частотой входного напряжения (функция авто—определения частоты входного напряжения включена по умолчанию).</p> |
|    | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>Возможно, при первом включении изделия может потребоваться настроить параметр номинального значения выходного напряжения (см. п. таблицы 1). По умолчанию указанный параметр имеет значение 380 В.</p>  |
|  | <p style="text-align: center;"><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>При первом включении изделия необходимо с ЖК-дисплея проверить правильность настройки количества и ёмкости батарей.</p>   |

Если используется функция удаленного аварийного выключения выходного напряжения (ЕРО), включите внешний аварийный выключатель, проверьте изменение статуса на ЖК—дисплее, отключите внешний аварийный выключатель и перезапустите изделие.

#### Проверка перехода в режим «РЕЗЕРВ»

Выключите входной автоматический выключатель, для имитации отключения сетевого электропитания. Если АКБ исправна, заряжена и правильно подключена, изделие должно автоматически выполнить переход на резервное питание нагрузок от АКБ. На передней панели должен светиться желтый индикатор  «АКБ».



При уровне заряда АКБ до ~20% от номинальной емкости звуковой сигнал звучит каждую секунду и мигает желтый индикатор  «АКБ».

При еще более низком уровне заряда АКБ (ниже 10% от номинальной емкости), изделие не переходит в режим «РЕЗЕРВ» и выключает выходное напряжение.

#### Выключение изделия при отсутствии входного сетевого напряжения

Чтобы выключить изделие, нажмите кнопку **Off** на передней панели изделия (см. рисунок 3). Подождите 30 секунд. Изделие выключит выходное напряжение и вентилятор охлаждения. Примерно через 60 секунд все индикаторы на передней панели погаснут.




Изделие выключено. Для полной изоляции изделия от источников питания все выключатели на задней панели изделия должны быть выключены.

#### Включение изделия при отсутствии входного сетевого напряжения (холодный пуск)

##### **ВНИМАНИЕ!**

**Холодный пуск изделия выполняется при отсутствии сетевого напряжения электропитания при правильно подключенной исправной и заряженной АКБ.**


Выполните включение изделия в следующей последовательности:

- Включите защитный автоматический выключатель АКБ (SF) (см. рисунок 23), подождите около 30 секунд;
- Включите выходной защитный выключатель на задней панели изделия (см. рисунок 2).
- Установите выключатель питания на задней панели изделия во включенное положение (см. рисунок 2).
- Нажмите кнопку On на передней панели изделия (см. рисунок 3) для включения изделия. Если АКБ заряжена и подключена правильно, включается выпрямитель и через 30 секунд включается инвертор. Изделие работает в режиме «РЕЗЕРВ».
- На передней панели светятся зеленый индикатор   «ИНВЕРТОР» и желтый индикатор  «АКБ». На ЖК-дисплее отображается соответствующая информация.

##### **ВНИМАНИЕ!**




**Нажимайте кнопку «ON» не ранее, чем через 30 секунд после включения защитного автоматического выключателя АКБ (SF).**

### Проверка перехода в режим «ОСНОВНОЙ»

Включите вновь входной автоматический выключатель, чтобы имитировать восстановление напряжения сетевого электропитания, выпрямитель автоматически перезапустится через 20 секунд и инвертор подаст напряжение на нагрузку. Изделие должно автоматически перейти в режим «ОСНОВНОЙ». На передней панели должен светиться зеленый индикатор   $\sim$  «ИНВЕРТОР».

Для проверок рекомендуется использовать эквивалент нагрузки. Изделие может быть нагружено на максимальную мощность во время нагрузочного теста.

### Выключение изделия при наличии входного сетевого напряжения

Чтобы выключить изделие, нажмите кнопку **Off**, подождите 30 секунд. На передней панели погаснет индикатор   $\sim$  «ИНВЕРТОР» и включится индикатор   «БАЙПАС», показывая, что изделие питает нагрузку напрямую от входной сети электропитания в обход инвертора.

Чтобы полностью выключить изделие выполните следующее:

- Выключите защитный автоматический выключатель АКБ (SF) (см. рисунок 23);
- Выключите входной защитный выключатель на задней панели изделия (см. рисунок 2).
- Выключите выходной защитный выключатель на задней панели изделия (см. рисунок 2).
- Включите выключатель питания на задней панели изделия (см. рисунок 2).

Изделие выключено. Для полной изоляции изделия от источников питания все выключатели на задней панели изделия должны быть выключены.

## **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ.**

### **ВНИМАНИЕ!**

**Монтажные и пуско-наладочные работы параллельной системы ИБП могут осуществлять только квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение.**

**Неквалифицированные действия технического персонала могут стать причиной выхода оборудования из строя.**


Ввод в эксплуатацию системы параллельного резервирования может быть осуществлен только при исправности всех соединенных параллельно изделий (от двух до четырех) и выполняется в описанной ниже последовательности.

Далее описан пример из четырех, подключенных параллельно, изделий.


- 1) Убедитесь в том, что все подключения входных / выходных проводов и последовательность фаз входных проводов выполнены правильно (см. раздел «ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ»). Установите автоматический выключатель АКБ (SF) в выключенное положение. Измерьте напряжение на положительной и отрицательной группах батарей, убедитесь в том, что напряжение на клеммах обеих групп батарей в норме.

- 2) Проверьте еще раз правильность соединения изделий в «кольцо» через параллельные порты с помощью экранированных контрольных кабелей в двойной изоляции (в комплект поставки не входят).
- 3) Включите входной выключатель первого изделия и перейдите в меню режима настройки параметров на его ЖК-дисплее (см. Приложение 2) для настройки следующих параметров: рабочий режим, идентификатор в системе параллельного резервирования, количество избыточных ИБП в системе параллельного резервирования.

Интерфейс настройки показан ниже, требуется также установка количества и емкости батарей. Уровень выходного напряжения и диапазон безопасной работы в режиме «БАЙПАС» — по умолчанию.



- 4) Выключите входной выключатель первого изделия, убедитесь в том, что изделие выключено. Включите входной выключатель второго изделия и перейдите в меню режима настройки параметров на его ЖК-дисплее. Интерфейс настройки показан ниже.



- 5) Повторите действия, описанные в п.3) и п.4) для третьего и четвертого изделий.
- 6) На задней панели всех параллельно включенных изделий включите все автоматические выключатели, затем проверьте правильность всех произведенных настроек. Все ИБП должны иметь разные идентификаторы в системе параллельного резервирования.
- 7) В системе параллельного резервирования ведущим ИБП (Master) может быть только один ИБП. После подтверждения правильности всех настроек, все ИБП готовы к включению.

- 8) Включите защитный автоматический выключатель АКБ, убедитесь в том, что ток и напряжение АКБ находятся в норме.
- 9) Включите нагрузки, убедитесь в том, что выходной ток сбалансирован. Включите и выключите выключатель сетевого электропитания каждого из изделий в системе параллельного резервирования для проверки правильности переключения в режим «РЕЗЕРВ» и из режима «РЕЗЕРВ» в режим «ОСНОВНОЙ» каждого из них.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированными специалистами. Перед проведением технического обслуживания необходимо внимательно изучить настоящий документ.

С целью поддержания исправности в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли, а также проверку работоспособности изделия, контактов электрических соединений и АКБ.

При проведении обслуживания убедиться в том, что при наличии входного напряжения в допустимых пределах изделие работает в режиме «ОСНОВНОЙ». Проверить правильность переключения изделия с режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ». Для этого отключить изделие от сети, имитируя тем самым сбой входной сети. Изделие должно автоматически перейти в режим «РЕЗЕРВ» и питать нагрузки от АКБ.

Вновь подключить изделие к сети, убедиться в том, что изделие перешло в режим работы «ОСНОВНОЙ».

При обнаружении нарушений в работе изделия, его следует направить в ремонт.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ АКБ

АКБ, рекомендуемые для использования с изделием, требуют минимального обслуживания. При наличии входного сетевого напряжения, изделие сохраняет АКБ в заряженном состоянии, а также обеспечивает ее защиту от перезаряда и от глубокого разряда независимо от того включено изделие или нет.

Если изделие не используется в течении длительного времени, АКБ следует отключить. Кроме того, изделие (с подключенной АКБ) необходимо подключать к питающей сети каждые 4—6 месяцев (в странах с жарким климатом – каждые 2 месяца) и не менее, чем на 12 часов.

В помещении, где расположены АКБ, рекомендуется поддерживать температуру воздуха в диапазоне от +15 °С до +25 °С.

При выходе АКБ из строя или по окончании ее срока службы, АКБ следует заменить. В нормальных условиях АКБ должна разряжаться и заряжаться 1 раз каждые 4—6 месяцев. Разряжайте АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» с нагрузкой не менее, чем 50% от номинальной. Заряд АКБ следует выполнять сразу после автоматического отключения изделия по разряду АКБ или незадолго до его отключения. Стандартное время заряда АКБ – не менее 12 часов.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности изделие выключает выходное напряжение, на передней панели включается индикатор «ВНИМАНИЕ», остальные индикаторы гаснут. На ЖК—дисплее отображается числовой код неисправности.




Рисунок 26 – Пример отображения кода неисправности на ЖК-дисплее

Изделие переходит в режим неисправности при перегрузке, сбое в работе инвертора или перегреве, а также в ряде других случаев (см. таблицу 4). При этом включается звуковой сигнал неисправности (длинные звуковые сигналы). Звуковой сигнал можно отключить (см. Приложение 2, параметр 8 «Настройка звукового сигнала»).

В таблице 5 описаны ситуации, с которыми может столкнуться пользователь в процессе эксплуатации изделия. Некоторые неисправности могут быть устранены пользователем самостоятельно, обращайтесь в службу техподдержки.

При обращении в службу техподдержки подготовьте полное описание проблемы, включая показания индикаторов, аварийные предупреждения, состояние сети электропитания и мощность нагрузки.

Коды неисправностей, отображаемые на ЖК-дисплее, приведены в приложении 3.

Таблица 4

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения  |
|--|---|
| Входное напряжение электропитания подано, но изделие не включается       | <p>Уровень входного напряжения ниже допустимого, или входной выключатель изделия не включен.</p> <p>Проверьте, находится ли уровень входного напряжения и частота в пределах допустимого диапазона.</p> <p>Включите выключатель питания на задней стенке изделия.</p> |

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки                        | Вероятная причина и метод устранения   |
|---|--|
| Входное напряжение электропитания в норме, но изделие работает в режиме «РЕЗЕРВ»                | <p>Входной автоматический выключатель ИБП не включен или входной кабель неправильно подключен.</p> <p>Включите входной автоматический выключатель.</p> <p>Убедитесь в том, что входной кабель питания подключен правильно.</p>   |
| Изделие не индицирует неисправность, но напряжение на выходе отсутствует                        | <p>Выходной кабель подключен неправильно.</p> <p>Выходной автоматический выключатель не включен.</p> <p>Убедитесь в том, что выходной кабель подключен правильно.</p> <p>Включите выходной автоматический выключатель.</p>   |
| Индикатор «АКБ» мигает, но отсутствует зарядный ток и напряжение                                | <p>Автоматический выключатель АКБ не включен, или неисправна АКБ, или АКБ подключена с обратной полярностью, или количество батарей и емкость установлены неправильно.</p> <p>Включите автоматический выключатель АКБ. Если АКБ неисправна, необходимо заменить всю группу батарей. Подключите АКБ правильно. Перейдите в настройку параметров изделия (ЖК-дисплей) и введите правильные данные по количеству и емкости батарей.</p> |
| Звуковой сигнал звучит каждые полсекунды и на ЖК-дисплее отображается надпись "output overload" | <p>Перегрузка. Отключите часть нагрузок, отключайте нагрузки постепенно, до отключения звукового сигнала.</p>  |
| Звуковой сигнал звучит непрерывно и на ЖК-дисплее отображается код неисправности 29             | <p>Короткое замыкание на выходе.</p> <p>Выключите изделие. Отсоедините все нагрузки, убедитесь в том, что нагрузки исправны и не имеют внутреннего короткого замыкания, затем включите их снова. Перезапустите изделие. Если устранить неисправность не удалось, свяжитесь с производителем и получите тех. поддержку.</p>   |
| Изделие работает только в режиме «БАЙПАС»   | <p>ИБП настроен на режим ECO, или время перехода в режим «БАЙПАС» ограничено.</p> <p>Настройте тип рабочего режима ИБП (не параллельный) или сбросьте время перехода в режим «БАЙПАС», или перезапустите ИБП.</p>  |

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки                                 | Вероятная причина и метод устранения  |
|--|---|
| Невозможен холодный запуск   | <p>Выключатель АКБ не включен или уровень напряжения на клеммах АКБ ниже допустимого, или количество батарей установлено неправильно.</p> <p>Выключатель питания на задней панели изделия не включен.</p> <p>Включите автоматический выключатель АКБ.</p> <p>Зарядите АКБ. Включите выключатель питания на задней панели изделия.</p> <p>Установите в настройках правильное количество и емкость батарей.</p> |
| Звуковой сигнал звучит непрерывно и на ЖК-дисплее отображаются коды неисправности 1, 3, 5, 9, 15, и т.д. | <p>Изделие вышло из строя. Свяжитесь с производителем и направьте ИБП в ремонт.</p>   |

**При невозможности самостоятельно устранить нарушения в работе изделия направьте его в ремонт.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Срок гарантии устанавливается 5 лет** со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

**Срок службы — 10 лет** с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### ОПИСАНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИИ

| № п/п | Состояние изделия             | Состояние светодиодных индикаторов |          |          |            |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|----------|----------|------------|
|       |                               | «ВНИМАНИЕ»                         | «БАЙПАС» | «АКБ»    | «ИНВЕРТОР» |
| 1     | Выключено                     | погашен                            | погашен  | погашен  | погашен    |
| 2     | Режим ожидания                | погашен                            | погашен  | х        | погашен    |
| 3     | Выходное напряжение отключено | погашен                            | погашен  | х        | погашен    |
| 4     | Режим «БАЙПАС»                | погашен                            | светится | х        | погашен    |
| 5     | Режим «ОСНОВНОЙ»              | погашен                            | погашен  | х        | светится   |
| 6     | Режим «РЕЗЕРВ»                | погашен                            | погашен  | светится | погашен    |
| 7     | Самодиагностика АКБ           | погашен                            | погашен  | светится | погашен    |
| 8     | Инвертор запускается          | погашен                            | х        | х        | погашен    |
| 9     | Режим «ЕСО»                   | погашен                            | х        | х        | х          |
| 10    | Режим «ЕРО»                   | светится                           | погашен  | х        | погашен    |
| 11    | Режим поддержки «БАЙПАС»      | погашен                            | погашен  | погашен  | погашен    |
| 12    | Неисправность                 | светится                           | х        | х        | х          |

х— состояние индикатора определяется другими условиями

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ.

Настройка управляется тремя кнопками:  $\curvearrowright$ , OFF и ON.


Настройку параметров можно выполнять в любом режиме работы изделия. После изменения параметра, новое значение вступает в силу немедленно. После выключения изделия информация о настройках сохраняется только при наличии подключенной АКБ и корректном завершении работы (выключении) изделия.

После включения изделия, нажмите одновременно две кнопки:  $\curvearrowright$  и OFF и удерживайте их нажатыми более двух секунд, для входа в меню режима настройки параметров.

#### 1. РЕЖИМ РАБОТЫ

##### Страница 1

После входа в меню настройки параметров, ЖК-дисплей будет отображать мигающее сообщение ECO (режим, установленный по умолчанию):



Последовательными нажатиями на кнопку  $\curvearrowright$  (метод перебора) осуществляется выбор одного из трех вариантов режима работы: «ECO», «PAL» или «NOR».

Нажатие на кнопку «ON», подтвердит выбранный режим, сохранит настройку и переключит изделие на настройку следующего параметра: значения выходного напряжения. Выбранное значение режима работы перестанет мигать и будет светиться постоянно, под ним начнет мигать значение уровня выходного напряжения.


Нажатием на кнопку «OFF» осуществляется переход к настройке количества параллельно включенных ИБП.

## 2. УРОВЕНЬ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

### Страница 1

ЖК-дисплей отображает мигающее значение уровня выходного напряжения.



Последовательными нажатиями на кнопку  (метод перебора) осуществляется выбор одного из трех вариантов значения уровня выходного напряжения: «220», «230» или «240».

Нажатие на кнопку «ON», подтвердит выбранное значение, сохранит настройку и переключит изделие на настройку следующего параметра: значения частоты.

Выбранное значение уровня выходного напряжения перестанет мигать и будет светиться постоянно, под ним начнет мигать значение частоты.

Нажатием на кнопку «OFF» осуществляется переход к настройке режима работы.




### ВНИМАНИЕ!

Если необходимо изменить настройку уровня выходного напряжения и/или частоты, когда изделие включено и работает в режиме питания нагрузок от инвертора, необходимо сначала выключить инвертор т.е. переключить изделие в режим «БАЙПАС».

### 3. ЗНАЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ

#### Страница 1

ЖК-дисплей отображает мигающее значение частоты.



Последовательными нажатиями на кнопку  $\curvearrowright$  (метод перебора) осуществляется выбор одного из двух вариантов значения частоты: «50» или «60».


Нажатие на кнопку «ON», подтвердит выбранное значение, сохранит настройку и переключит изделие на настройку следующего параметра: емкости батарей. Выбранное значение частоты перестанет мигать и будет светиться постоянно. Страница ЖК-дисплея сменится на следующую, осуществится переход к настройке емкости батарей.

Нажатием на кнопку «OFF» осуществляется переход к настройке уровня выходного напряжения.

### 4. ЕМКОСТЬ БАТАРЕЙ

#### Страница 2

ЖК-дисплей отображает мигающее значение емкости батарей.



Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор значения емкости батареи в диапазоне от 0 до 999 Ач. Длительное нажатие на кнопку ↻ позволяет увеличить скорость изменения емкости (смена значений с шагом 10).


Нажатие на кнопку «ON», подтвердит выбранное значение, сохранит настройку и переключит изделие на настройку следующего параметра: количества батарей. Выбранное значение емкости перестанет мигать и будет светиться постоянно, под ним начнет мигать значение количества батарей.

Нажатием на кнопку «OFF» осуществляется переход к настройке частоты.

## 5. КОЛИЧЕСТВО БАТАРЕЙ

### Страница 2

ЖК-дисплей отображает мигающее значение количества батарей.



Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из трех вариантов значения количества батарей: : «16», «18» или «20».


Нажатие на кнопку «ON», подтвердит выбранное значение и сохранит настройку. Страница ЖК-дисплея сменится на следующую, осуществится переход к настройке верхней границы диапазона режима «БАЙПАС».

Нажатием на кнопку «OFF» осуществляется переход к настройке емкости батарей.

## 6. ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ДИАПАЗОНА РЕЖИМА «БАЙПАС»

### Страница 3

ЖК-дисплей отображает мигающее значение верхней границы диапазона входного напряжения в режиме «БАЙПАС».



Последовательными нажатиями на кнопку  $\curvearrowright$  (метод перебора) осуществляется выбор одного из четырех вариантов значения верхней границы: «10%», «15%», «20%» или «25%» (25% — только для выходного напряжения 220В).


Нажатие на кнопку «ON», подтвердит выбранное значение и сохранит настройку осуществится переход к настройке нижней границы диапазона режима «БАЙПАС».

Нажатием на кнопку «OFF» осуществляется переход к настройке количества батарей.

## 7. НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ДИАПАЗОНА РЕЖИМА «БАЙПАС»

### Страница 3

ЖК-дисплей отображает мигающее значение нижней границы диапазона входного напряжения в режиме «БАЙПАС».




Последовательными нажатиями на кнопку  $\curvearrowright$  (метод перебора) осуществляется выбор одного из четырех вариантов значения верхней границы: «10%», «20%», «30%» или «45%».

Нажатие на кнопку «ON», подтвердит выбранное значение, сохранит настройку и осуществит переход к настройке звукового сигнала.

Нажатием на кнопку «OFF» осуществляется переход к настройке верхней границы диапазона режима «БАЙПАС».

## 8. НАСТРОЙКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

ЖК-дисплей отображает мигающее значение выключателя звукового сигнала.




Последовательными нажатиями на кнопку  $\curvearrowright$  (метод перебора) осуществляется выбор одного из двух значений: «ON» (звуковой сигнал включен) и «OFF» (звуковой сигнал выключен).

Нажатие на кнопку «ON», подтвердит выбранное значение, сохранит настройку и осуществит переход к настройке периодической самопроверки АКБ.

Нажатием на кнопку «OFF» осуществляется переход к настройке нижней границы диапазона режима «БАЙПАС».

## 9. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ АКБ.

ЖК-дисплей отображает мигающее значение выключателя периодической самопроверки АКБ.



Последовательными нажатиями на кнопку  $\curvearrowright$  (метод перебора) осуществляется выбор одного из четырех значений:


- «ON1» (самопроверка АКБ включена и изделие будет выполнять самотестирование в течение 10 секунд каждые 10 дней);
- «ON2» (самопроверка АКБ включена и изделие будет выполнять самотестирование в течение 10 минут каждые 30 дней);
- «ON3» (самопроверка АКБ включена и изделие будет выполнять самотестирование каждые 30 дней до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не достигнет точки отключения по разряду);
- «OFF» (самопроверка АКБ выключена).

Нажатие на кнопку «ON», подтвердит выбранное значение, сохранит настройку и осуществит переход к настройке датчика температурной компенсации батарей.

Нажатием на кнопку «OFF» осуществляется переход к настройке звукового сигнала.

## 10. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ БАТАРЕЙ

ЖК-дисплей отображает мигающее состояние выключателя датчика температурной компенсации.






Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из двух значений: «ON» (датчик включен) и «OFF» (датчик выключен).

Нажатие на кнопку «ON», подтвердит выбранное значение, сохранит настройку и осуществит переход к настройке идентификационного адреса.

Нажатием на кнопку «OFF» осуществляется переход к настройке выключателя периодической самопроверки АКБ.

## 11. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ АДРЕС ИБП

ЖК-дисплей отображает мигающее значение идентификационного адреса ИБП в системе параллельного резервирования (это адрес устройства MODBUS на коммуникационных портах RS232 и RS485).



Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из диапазона значений: 1—15. Если переключатель датчика температурной компенсации включен, следует выбирать адрес из диапазонов: 1—10 и 13—15.

Если изделие работает в системе параллельного резервирования и значение его идентификационного адреса меньше или равно количеству изделий в параллельной системе, то его идентификационный адрес совпадает с идентификатором в параллельной системе.


Нажатие на кнопку «ON», подтвердит выбранное значение, сохранит настройку идентификационного адреса и идентификатора в параллельной системе.

(Примечание: если изделие работает в одиночном режиме, то до тех пор, пока данная настройка не будет завершена, изделие остается в одиночном режиме)

Нажатием на кнопку «OFF» осуществляется переход к настройке количества параллельных соединений.

## 12. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР

ЖК-дисплей отображает мигающее значение параллельного идентификатора.




Последовательными нажатиями на кнопку  $\curvearrowright$  (метод перебора) осуществляется выбор одного из диапазона значений: 1—4.

Нажатие на кнопку «ON», подтвердит выбранное значение, сохранит настройку параллельного идентификатора и осуществит переход к настройке количества параллельных соединений.

Нажатием на кнопку «OFF» осуществляется переход к настройке параллельного идентификатора.

## 13. КОЛИЧЕСТВО ИПБ В СИСТЕМЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

ЖК-дисплей отображает мигающее значение количества изделий в системе параллельного резервирования.




Последовательными нажатиями на кнопку  $\curvearrowright$  (метод перебора) осуществляется выбор одного из диапазона значений: 2—4.

Нажатие на кнопку «ON», подтвердит выбранное значение, сохранит настройку количества параллельных подключений и осуществит переход к настройке количества параллельной избыточности.

Нажатием на кнопку «OFF» осуществляется переход к настройке количества параллельных подключений.

#### 14. КОЛИЧЕСТВО ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ

ЖК-дисплей отображает мигающее значение количества избыточных ИБП в системе параллельного резервирования.



Последовательными нажатиями на кнопку ↻ (метод перебора) осуществляется выбор одного из диапазона значений: 0—3.

Нажатие на кнопку «ON», подтвердит выбранное значение, сохранит настройку количества параллельной избыточности.

На этом настройка параметров изделия завершена. Происходит выход из режима настройки параметров (при отсутствии активности оператора более 15...30 секунд, изделие автоматически выходит из режима настройки)..

Нажатием на кнопку «OFF» осуществляется переход к настройке количества параллельных подключений.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В данном приложении перечислены события и аварийные сообщения, которые изделие может отображать.

| № п/п | Описание неисправности или предупреждения                      | Звуковой сигнал   | Светодиодные индикаторы       |
|-------|--|-------------------|-------------------------------|
| 1     | Неисправен выпрямитель   | звучит непрерывно | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |
| 2     | Неисправность инвертора (в том числе короткое замыкание моста) | звучит непрерывно | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |
| 3     | Короткое замыкание инверторного тиристора                      | звучит непрерывно | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |
| 4     | Инверторный тиристор неисправен (разрыв)                       | звучит непрерывно | Индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |
| 5     | Короткое замыкание байпасного тиристора                        | звучит непрерывно | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |
| 6     | Байпасный тиристор неисправен (разрыв)                         | звучит непрерывно | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |
| 7     | Неисправность предохранителя                                   | звучит непрерывно | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |
| 8     | Неисправность параллельного подключения                        | звучит непрерывно | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |
| 9     | Неисправность вентилятора                                      | звучит непрерывно | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |
| 10    | Резерв   | звучит непрерывно | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |
| 11    | Неисправность вспомогательного питания                         | звучит непрерывно | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |
| 12    | Ошибка инициализации   | звучит непрерывно | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |
| 13    | Неисправность зарядного устройства положительной группы АКБ    | звучит непрерывно | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |
| 14    | Неисправность зарядного устройства отрицательной группы АКБ    | звучит непрерывно | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |
| 15    | Напряжение шины постоянного тока выше допустимого              | звучит непрерывно | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится |

| <b>№ п/п</b> | <b>Описание неисправности или предупреждения</b>       | <b>Звуковой сигнал</b>  | <b>Светодиодные индикаторы</b> |
|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| 16           | Напряжение шины постоянного тока ниже допустимого      | звучит непрерывно       | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится  |
| 17           | Дисбаланс шины постоянного тока                        | звучит непрерывно       | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится  |
| 18           | Ошибка мягкого старта                                  | звучит непрерывно       | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится  |
| 19           | Перегрев выпрямителя                                   | звучит дважды в секунду | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится  |
| 20           | Перегрев инвертора                                     | звучит дважды в секунду | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится  |
| 21           | Обрыв входной нейтрали                                 | звучит дважды в секунду | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится  |
| 22           | Обратная полярность подключения АКБ                    | дважды в секунду        | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится  |
| 23           | Соединительный кабель неисправен                       | дважды в секунду        | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится  |
| 24           | CAN ошибка отклика                                     | дважды в секунду        | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится  |
| 25           | Неисправность параллельного распределения нагрузки     | дважды в секунду        | индикатор «ВНИМАНИЕ» светится  |
| 26           | Напряжение АКБ выше нормы                              | раз в секунду           | индикатор «ВНИМАНИЕ» мигает    |
| 27           | Неисправность проводного монтажа цепи сетевого питания | раз в секунду           | Индикатор «ВНИМАНИЕ» мигает    |
| 28           | Неисправность проводного монтажа цепи байпас           | раз в секунду           | индикатор «ВНИМАНИЕ» мигает    |
| 29           | Короткое замыкание выхода                              | раз в секунду           | индикатор «ВНИМАНИЕ» мигает    |
| 30           | Ток в цепи выпрямителя превышает номинальное значение  | раз в секунду           | индикатор «ВНИМАНИЕ» мигает    |
| 31           | Ток в цепи байпас превышает номинальное значение       | раз в секунду           | индикатор «БАЙПАС» мигает      |

| <b>№ п/п</b> | <b>Описание неисправности или предупреждения</b>      | <b>Звуковой сигнал</b> | <b>Светодиодные индикаторы</b>                     |
|--------------|---|------------------------|--|
| 32           | Перегрузка  | раз в секунду          | индикатор «ИНВЕРТОР» или индикатор «БАЙПАС» мигает |
| 33           | Нет АКБ   | раз в секунду          | индикатор «АКБ» мигает                             |
| 34           | Напряжение АКБ ниже нормы                             | раз в секунду          | индикатор «АКБ» мигает                             |
| 35           | Предупреждение о низком заряде АКБ                    | раз в секунду          | индикатор «АКБ» мигает                             |
| 36           | Ошибка внутренней связи                               | раз в секунду          | индикатор «БАЙПАС» мигает                          |
| 37           | Компонент постоянного тока выше ограничения           | один раз в две секунды | индикатор «ИНВЕРТОР» мигает                        |
| 38           | Параллельная перегрузка                               | один раз в две секунды | индикатор «ИНВЕРТОР» мигает                        |
| 39           | Уровень входного напряжения вне нормального диапазона | один раз в две секунды | индикатор «АКБ» светится                           |
| 40           | Частота входного напряжения вне нормального диапазона | один раз в две секунды | индикатор «АКБ» светится                           |
| 41           | Байпас недоступен                                     |                        | индикатор «БАЙПАС» мигает                          |
| 42           | Байпас не прослеживается                              |                        | индикатор «БАЙПАС» мигает                          |
| 43           | Инвертор неисправен                                   |                        |  |
| 44           | Резерв  |                        |  |
| 45           | Инвертор не включен                                   |                        |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4


### ОПИСАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПОРТОВ

#### RS-232 И USB ПОРТЫ

RS-232 и USB порты предназначены для мониторинга и управления ИБП с локального компьютера.

Чтобы установить связь между изделием и компьютером, подключите компьютер к одному из коммуникационных портов изделия с помощью соответствующего соединительного кабеля (положение портов на задней панели изделия см. на рисунке 2) и установите на компьютер программу для обмена данными с изделием (CD-диск с соответствующим программным обеспечением входит в комплект поставки).

Изделие обменивается данными с компьютером посредством двунаправленной передачи сигналов через последовательный интерфейс.

|  |   |
|--|---|
|  | <b>ВНИМАНИЕ!</b><br>Связь по USB, RS232 и RS485 нельзя использовать одновременно, вы можете использовать только один интерфейс. |
|--|---|

#### Назначение контактов разъема DB-9 (порт RS-232)

| Номер контакта   | Описание        | Вход/Выход | Пояснение                  |
|------------------|-----------------|------------|----------------------------|
| 1, 4, 6, 7, 8, 9 | Не используется | -          |                            |
| 2                | RxD (передача)  | Выход      | ИБП передает, ПК принимает |
| 3                | TxD (прием)     | Вход       | ПК передает, ИБП принимает |
| 5                | GND (общий)     | -          |                            |

#### Функции, доступные по RS232:

- мониторинг состояния;
- мониторинг данных по сигналам тревоги ИБП
- мониторинг рабочих параметров;
- установка времени включения/выключения

#### Формат данных, передаваемых по RS232:


- скорость передачи — 9600 бит/с;
- длина байта — 8 бит;
- стоповый бит — 1 бит
- бит контроля четности — отсутствует

## ОПИСАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОГО ПОРТА USB

Внешний вид разъема (тип B):



Расположение контактов разъема:



|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4 | 3 |

Назначение контактов разъема:

- Контакт 1 — VCC
- Контакт 2 — DMINUS сигнал
- Контакт 3 — DPLUS сигнал
- Контакт 4 — GND

Функции, доступные по USB:

- мониторинг состояния ИБП;
- мониторинг данных по сигналам тревоги ИБП
- мониторинг рабочих параметров;
- установка времени включения/выключения;
- настройки;

Формат данных, передаваемых по USB:

- скорость передачи — 9600 бит/с;
- длина байта — 8 бит;
- конечный бит — 1 бит
- бит контроля четности — отсутствует


Приложение: Muser 4000

## ОПИСАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОГО ПОРТА RS485

Внешний вид порта



## RS485



Назначение контактов разъема RJ-45 (порт RS485)

| Номер контакта разъема (ПК RJ45) | Номер контакта разъема (ИБП RJ45) | Описание |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1/5                              | 1/5                               | 485+ «А» |
| 2/4                              | 2/4                               | 485- «В» |
| 7                                | 7                                 | +12VDC   |
| 8                                | 8                                 | GND      |

Функции, доступные по RS485:

- мониторинг состояния;
- мониторинг данных по сигналам тревоги ИБП
- мониторинг рабочих параметров;
- установка времени включения/выключения;
- контроль температуры окружающей среды;
- температурная компенсация тока заряда АКБ.

## КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОРТ В ФОРМАТЕ «СУХОЙ КОНТАКТ»

Назначение контактов коммуникационного порта:

Drycontact



- 4 — Общий
- 3 — Выключить ИБП
- 2 — Входное сетевое напряжение вне допустимых пределов.
- 1 — Низкий уровень заряда батарей


## ЭКСТРЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (ЕРО)

Функция ЕРО используется для дистанционного выключения изделия. При активации ЕРО, изделие в течение пяти секунд выключает выход и все силовые преобразователи. Изделие переключается в режим индикации неисправности.

|  |  |
|--|--|
|  | <b>ВНИМАНИЕ!</b><br>Цепь ЕРО представляет собой цепь безопасного сверхнизкого напряжения, эта цепь должна быть изолирована от цепей опасного напряжения усиленной изоляцией. Аварийный выключатель цепи ЕРО должен обеспечивать минимум 20мА/24 В постоянного тока в течении не менее 250мс для нормальной работы. |
|--|--|

Аварийный выключатель цепи ЕРО может быть подключен к нескольким изделиям в параллельной архитектуре, что позволяет пользователю отключать все изделия одновременно.

Аварийный выключатель цепи ЕРО подключается к клеммам разъема, расположенного на задней панели изделия (см. рисунок 2) в соответствии со схемой и таблицей:



| Button | UPS REPO | Description |
|--------|----------|-------------|
| Pin 1  | Pin 1    | EPO         |
| Pin 2  | Pin 2    | GND         |

Для нормальной работы изделия контакты разъема EPO должны быть разомкнуты. Сопротивление контакта аварийного выключателя в замкнутом состоянии не должно превышать 10 Ом.

Сечение проводов, подключаемых к клеммам разъема EPO: не менее 0,5мм<sup>2</sup> и не более 4мм<sup>2</sup>, рекомендуется 1,0мм<sup>2</sup>.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

Трехфазный источник бесперебойного питания

«SKAT-UPS 30-3/3»

Заводской номер \_\_\_\_\_ Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы

контроля качества

## ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м. п.

## ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м. п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

изготовитель

 **БАСТИОН**

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018  
(863) 203-58-30



[bast.ru](http://bast.ru) — основной сайт

[teplo.bast.ru](http://teplo.bast.ru) — для тепла и комфорта

[bast.ru/solar](http://bast.ru/solar) — решения для дома

[skat-ups.ru](http://skat-ups.ru) — интернет-магазин

тех. поддержка: [911@bast.ru](mailto:911@bast.ru)

отдел сбыта: [ops@bast.ru](mailto:ops@bast.ru)